





<div></div> <div><div>Cofinanziato dall'Unione europea</div></div> <div></div> <div><div>Regione Siciliana</div></div>				
SCHEDA ATTUATIVA				
Priorità	6. Verso le Strategie di sviluppo territoriale in Sicilia	Obiettivo specifico	5.2. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	
Azione 5.2.1	Sub azione 5.2.1.9 - Interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera			
Settore d'intervento	063 - Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza			
Tipologia d'Intervento	Opere Pubbliche			
Dipartimento regionale responsabile	Dipartimento regionale delle Autonomie Locali	Beneficiari	Enti Locali e/o loro forme associative	
Descrizione interventi ammissibili	L'azione punterà a sostenere interventi per la realizzazione, il potenziamento e la manutenzione straordinaria di: impianti di potabilizzazione per garantire gli standard di qualità dell'acqua per uso potabile previsti dalle normative europee, reti ed infrastrutture idriche per il recupero delle perdite. Le scelte di intervento dovranno essere orientate secondo criteri di efficacia (recupero di elevati quantitativi di risorsa idrica per singolo centro di consumo) ed economicità (valorizzazione delle perdite idriche in funzione dei costi di produzione) indirizzando le risorse verso gli interventi in grado di conseguire i migliori risultati in termini di riduzione dei volumi dispersi.			
Requisiti e criteri di selezione delle operazioni di cui al documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni".				
Requisiti di ammissibilità	<ul style="list-style-type: none">- Coerenza con la Strategia Territoriale di riferimento- Coerenza con il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico della Sicilia e la pianificazione d'ambito- Gli interventi in campo acquedottistico devono essere realizzati in modo da far sì che il sistema costruito abbia un consumo energetico medio <= 0,5 kWh o un indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) <= 1.5 e che l'attività di ristrutturazione riduca il consumo energetico medi di oltre il 20% o diminuisca la perdita di oltre il 20%.			
Criteri di selezione di selezione	Criterio	Subcriterio	Descrittore	Peso
	Grado di rispondenza al principio del minimo costo (costruzione e gestione) in rapporto ai benefici attesi. Per	% di riduzione delle perdite rispetto alla situazione pre-intervento	- 3 punti per ogni p.to % di riduzione perdite, fino ad un max di 30 punti	30
		Incremento della popolazione servita	- 0 p.ti per nessun incremento; 15 p.ti per un	25

	interventi nel comparto idropotabile		incremento (%) fino al 5%; 25 p.ti per un incremento (%) > 5%	
		Ottimizzazione del servizio di distribuzione idrica in termini di regolarità dell'erogazione	- 0 p.ti per una riduzione della turnazione fino a 10%; -10 p.ti per una riduzione della turnazione dal 10 % a 30%; - 25 p.ti per una riduzione della turnazione > 30%	25
		Rafforzamento delle interconnessioni tra schemi acquedottistici	SI/NO	10/0
	Qualità del piano di gestione economica e tecnico-manutentiva dell'intervento (PUNTEGGIO MAX 10)		- 0 p.ti per una qualità ritenuta scarsa; - 5 p.ti per una qualità ritenuta sufficiente; - - 10 p.ti per una qualità ritenuta più che sufficiente;	10
	Criteri premiali			
	Integrazione con interventi di efficientamento energetico (microturbine, ecc.)		SI/NO	2/0
	Partecipazione finanziaria del soggetto proponente al finanziamento dell'intervento		SI/NO	6/0
	Cantierabilità: stato di avanzamento della progettualità degli interventi (PUNTEGGIO MAX 10)		- p.ti 2 per PFTE (D.Lgs. 36/2023) - p.ti 7 per Progetto esecutivo (D.Lgs.36/2023) - p.ti 10 per Progetto esecutivo (D.Lgs. 36/2023) verificato e validato	10
	Intervento complementare a ulteriori iniziative, attivate nell'ambito di altri piani di investimento, che migliorano/ completano le funzioni svolte dall'infrastruttura		SI/NO	2/0
Ulteriori disposizioni attuative (eventuali)	Ai fini dell'ammissibilità l'operazione dovrà raggiungere un punteggio minimo pari a 60/100. I punteggi attribuiti in applicazione dei criteri premiali non concorrono al raggiungimento del punteggio minimo. Al fine di non parcellizzare gli interventi, le operazioni da selezionare dovranno avere un importo complessivo non inferiore a € 500.000,00. Per quanto non riportato nella presente scheda si rimanda ai documenti del PR FESR 2021/2027 e al documento relativo alla "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni".			

Si ritiene opportuno evidenziare che sono in corso le attività tese al soddisfacimento della condizione abilitante 2.5 (Ambito idrico) senza il quale la Commissione Europea non può procedere al rimborso della quota comunitaria FESR, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2021/1060.